

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / EC DECLARATION OF CONFORMITY

Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/WE / Pressure Equipment Directive 97/23/EC

1. *Producent wyrobu / Manufacturer:***Fabryka Armatur JAFAR S.A. 38 – 200 Jasło, ul. Kadyiego 12,**2. *Nazwa wyrobu / Product's name:***Zasuwa nożowa międzykołnierzowa.
Knife gate valve.**

Nr katalogowy/ Catalogue number	PN	DN	Material/ material	TS
2005	10	100-400	EN-GJS-400-15	70 °C/ 120°C*
2905	6	500-600		
2006	2	700-1000		
2906	5			

*Wykonanie na życzenie klienta/ Execution on the client's request.

3. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu / The purpose and application range:*

Zasuwy nożowe międzykołnierzowe są stosowane do odcinania przepływu w instalacjach przeznaczonych dla płynów zaliczonych do grupy 2 wg Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE.

Knife gate valves are used for closing the flow in installations intended for the fluids from group 2 according to Pressure Directive 97/23/EC.

4. *Zastosowane normy i specyfikacje / Applied standards and specifications:*PN-EN 1563:2012; PN-EN 12266-1:2012; PN-EN 1092-2:1999; PN-EN 10088-1:2014-12;
PN-ISO 1629:2005.5. *Procedura oceny zgodności / Conformity assessment procedure:* **Moduł H/ Module H.**6. *Jednostka notyfikowana nadzorująca system zarządzania jakością / Notified body responsible for approval and surveillance:***Polski Rejestr Statków (1463)**7. *Nr świadectwa zgodności / Certificate's number of conformity :***CW/PED/272/2015****Niniejsza deklaracja zgodności WE wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

W imieniu producenta podpisał / Signed on behalf of the manufacturer by:

Kierownik Działu Jakości / Quality Manager
Miroslaw Jurkowski*Miejsce, data wystawienia /
Place and date of publication:*

Jasło, 2015-07-17

**PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
d/s Systemu Zarządzania Jakością
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI**
Miroslaw Jurkowski*Podpis / Signature:*